

C € 0085


EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AP0665Produkt-Identnummer
product identification no.

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Maxitrol Company mbH Industriestraße 1, D-48308 Senden |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Maxitrol Company mbH Industriestraße 1, D-48308 Senden |
| Produktart <i>product category</i> | Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Gerätedruckregler für Erd-/Allgas (4101) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Druckregler |
| Modell <i>model</i> | RV ... LM |
| Bestimmungsländer <i>countries of destination</i> | AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Baumusterprüfung: 107963E5/12296 vom 02.02.1998 (GWI) |
| Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i> | EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 88 (01.08.1996) |
| Aktenzeichen <i>file number</i> | 08-0656-GEU |

19.08.2008 Rie A-1/2



Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

| Gasart <i>gas category</i> | Bemerkung <i>remarks</i> |
|--|------------------------------------|
| Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie | |

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| ... 12... | Nennweite: DN 6 | |
| ... 20... | Nennweite: DN 8 | |
| ... 47... | Nennweite: DN 15 | |
| ... 48... | Nennweite: DN 20 | |

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Klasse: B
Gruppe: 2
Einsatztemperaturbereich: -15...+80 °C
Max. Eingangsdruck: 100 mbar
Ausgangsdruck: 2,5...30 mbar
Einbaulage: beliebig
Anschlussart: Rohringengewinde nach ISO 7-1

CE 0085

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AP0665
 Produkt-Identnummer
 product identification no.

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Maxitrol Company mbH Industriestraße 1, D-48308 Senden |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Maxitrol Company mbH Industriestraße 1, D-48308 Senden |
| Produktart <i>product category</i> | accessories for gas appliances/pressure equipment: Governor for natural gas and all-gas (4101) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Governor |
| Modell <i>model</i> | RV ... LM |
| Bestimmungsländer <i>countries of destination</i> | AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | type testing: 107963E5/12296 from 02.02.1998 (GWI) |
| Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i> | EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 88 (01.08.1996) |
| Aktenzeichen <i>file number</i> | 08-0656-GEU |

19.08.2008 Rie A-1/2

 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
 date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-527/07

 DVGW CERT GmbH
 Josef-Wirmer-Straße 1-3
 53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-993

eMail: info@dvgw-cert.com

| Gasart <i>gas category</i> | Bemerkung <i>remarks</i> |
|---|------------------------------------|
| fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family | |

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| ... 12... | nominal diameter: DN 6 | |
| ... 20... | nominal diameter: DN 8 | |
| ... 47... | nominal diameter: DN 15 | |
| ... 48... | nominal diameter: DN 20 | |

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

class: B
group: 2
temperature range: -15...+80 °C
max. inlet pressure: 100 mbar
outlet pressure: 2,5...30 mbar
installation position: any
connection: internal thread according to ISO 7-1

